

RA-MS 2002:51

**Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos
Försäkringskassan i Umeå;**

beslutade den 25 oktober 2002.

Riksarkivet beslutar med stöd av 11 § 2 p. arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Försäkringskassan i Umeå (dnr RA 231-2002/3325).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Försäkringskassan i Umeå
Arkivbildare: Försäkringskassan i Umeå
Handlingsslag: Arkivhandlingar på papper

2 § Utförande av arkivlokaler hos Försäkringskassan i Umeå

Riksarkivet föreskriver att i 1 § angivna handlingar får förvaras i arkivlokaler, Audumbla 8 i Umeå, med golvbjälklag som ger skydd i högst 60 minuter mot i RA-FS 1994:6 (ändrad 1997:3) 10 kap. angivna skadefaktorer. Föreskrifterna gäller tills vidare och under förutsättning att

- byggnaden i vilken arkivlokalen är belägen är utrustad med automatiskt brandlarm,
- den yttre brandbelastningen inte överstiger 200 MJ/m²,
- räddningstjänst finns i arkivlokalens närhet med en utryckningstid som inte överstiger tio minuter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 oktober 2002.



Britta Jonell Ericsson



Peter Sivervall