

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



**RA-MS 2004:84**

## **Riksarkivets föreskrifter om utförande av två arkivlokaler på Riksantikvarieämbetet, Stockholm;**

beslutade den 20 december 2004.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 p. arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av två arkivlokaler på Riksantikvarieämbetet i Stockholm (dnr RA 231-2004/4142).

### **Tillämpning och omfattning**

#### **1 § Föreskrifterna gäller för**

Myndighet: Riksantikvarieämbetet  
Arkivlokaler: Fastigheten Krubban, byggnad 01, plan 1 och 3,  
Storgatan 41, Stockholm

#### **Utförande av arkivlokaler på Riksantikvarieämbetet i Stockholm**

**2 §** Riksarkivet föreskriver om undantag från 10 kap. 8 § första strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 1996:4, ändr. 1997:3) om skydd mot skadlig upphettning, med avseende på golvbjälklagen.


En förutsättning är att golvbjälklagen ger skydd mot skadlig upphettning under 90 minuter, samt att de lägsta hyllplanen placeras lägst 200 mm över golvnivån.

**3 §** Riksarkivet föreskriver om undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 1996:4, ändr. 1997:3) om skydd mot sammanstörtning.

En förutsättning är att arkivlokalerna ger skydd mot sammanstörtning i minst 60 minuter.

---

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005.

  
Per Jansson

  
Anders Sundqvist

---

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.