

Riksarkivets föreskrifter om utförande av lokaler för förvaring av arkivmaterial vid Växjö universitet;

beslutade den 3 juni 2005

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, ändrad och omtryckt 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler vid Växjö universitet (dnr 231-2004/2140).

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet:	Växjö universitet
Arkivbildare:	Växjö universitet
Handlingslag:	Arkivhandlingar på papper, brukskopior av mikrofilm, optiska och magnetiska databärare.

2 § Undantag från föreskrifter

Dessa föreskrifter utgör undantag från reglerna i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, ändrad och omtryckt 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler (arkivlokalföreskrifterna).

3 § Förvaring av arkivhandlingar i lokal E3044

Växjö universitet får, med undantag från 11 kap. 2 § arkivlokalföreskrifterna, utföra arkivlokalen E3044 med ett klimat inom intervallet 20-60 % relativ luftfuktighet (RF) och en temperatur inom intervallet 18-23° Celsius. Dygnsvariationen bör begränsas till ± 8 % RF och till $\pm 2^\circ$ Celsius. Undantaget gäller under förutsättning att arkivhandlingarna regelbundet och senast vid utgången av det andra kalenderåret efter att de upprättats överförs till fullgod arkivlokal.

Växjö universitet får, med undantag från i 10 kap. 8 § femte strecksatsen arkivlokalföreskrifterna, utföra arkivlokalen E3044 i den bärande brandtekniska klassen R60 under förutsättning att byggnaden totalsprinklas, med undantag av arkivlokaler och tekniska utrymmen som inte är lämpade att sprinkla, och förses med automatiskt brandlarm samt att övriga krav i nämnda paragraf är uppfyllda.

3 § Förvaring av arkivhandlingar i lokal R1033


Växjö universitet får, med undantag från 11 kap. 2 § arkivlokalföreskrifterna, utföra arkivlokalen R1033 med ett klimat inom intervallet 20-60% relativ luftfuktighet (RF) och en temperatur inom intervallet 18-23° Celsius. Dygnsvariationen bör begränsas till ± 8 % RF och till $\pm 2^\circ$ Celsius. Undantaget gäller under förutsättning att arkivhandlingarna regelbundet och senast vid utgången av det andra kalenderåret efter att de placerats i lokalen överförs till fullgod arkivlokal.


Växjö universitet får, med undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen arkivlokalföreskrifterna, utföra arkivlokalen R1033 i den bärande brandtekniska klassen R60 under förutsättning att byggnaden totalsprinklas, med undantag av arkivlokaler och tekniska utrymmen som inte är lämpade att sprinkla, och förses med automatiskt brandlarm samt att övriga krav i nämnda paragraf är uppfyllda.

4 § Förvaring av arkivhandlingar i lokal R1029

Växjö universitet får, med undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen arkivlokalföreskrifterna, utföra arkivlokalen R1029 i den bärande brandtekniska klassen R60 under förutsättning att byggnaden totalsprinklas, med undantag av arkivlokaler och tekniska utrymmen som inte är lämpade att sprinkla, och förses med automatiskt brandlarm samt att övriga krav i nämnda paragraf är uppfyllda.

Denna författning träder i kraft omedelbart.


Per Jansson


Maria Nordström Jarnryd