

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2005:35

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Försvarets materielverk;

beslutade den 6 juli 2005.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Försvarets materielverk (dnr KrA 233-2005/616).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Försvarets materielverk
Arkivlokal: Fastigheten Tre Vapen, Hus G, Banérgatan 62

2 § Utförande av arkivlokaler hos Försvarets materielverk i Stockholm


Riksarkivet föreskriver om undantag från 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1996:4) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler om skydd mot brand i angränsande utrymme under 120 minuter.

Föreskrifterna gäller under förutsättning att

- arkivlokalen ger skydd mot i 10 kap. 8 § angivna skadefaktorer i minst 60 minuter,
- byggnaden i vilken arkivlokalen är belägen är utrustad med automatiskt brandlarm,
- räddningstjänst finns i arkivlokalens närhet med en utryckningstid som inte överstiger tio minuter.

3 § Föreskrifterna gäller också under förutsättning att fuktalarm installeras i arkivlokalen med koppling till bemannad vakt, att regelbundna mätningar av temperatur och luftfuktighet görs och att Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1996:4) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler i övrigt följs.

Denna författning träder i kraft den 11 juli 2005.


Ulf Söderberg


Peter Nordström

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.