

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



1(2)

RA-MS 2005:48

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Försäkringskassan;

beslutade den 22 september 2005.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Försäkringskassan (dnr RA 231-2005/2478).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Försäkringskassan
Arkivbildare: Försäkringskassan, försäkringskontoret i Sundsvall
Arkivlokaler: Storgatan 49-51, Sundsvall, Kvarteret Bryggeriet 1, plan 3 del 4 (rum nr 3340), plan 2 del 4 (rum nr 2428) och plan 2 del 3 (rum nr 2309).

2 § Undantag från föreskrifter

Dessa föreskrifter utgör undantag från reglerna i 10 kap. 8 § och 11 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, ändrad och omtryckt 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

3 § Förvaring av handlingar i lokal 3340

I rum nr 3340 får under begränsad tid förvaras handlingar

- som vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot sammanstörtning. Krav på skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning under 120 minuter i övrigt gäller dock enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6),
- där temperaturen får vara +17-21°C. Dygnsvariationen får vara högst ± 2°C.
- den relativa luftfuktigheten (RF) får vara inom intervallet 15-60%. Dygnsvariationen får vara högst ± 5%. Försäkringskassan skall regelbundet kontrollera klimatet och om RF överstiger 60% vidta lämpliga åtgärder.

Undantaget gäller under förutsättning, att arkivhandlingarna regelbundet och senast vid utgången av kalenderåret efter det år handlingarna inkommit eller upprättats, överförs till en fullgod arkivlokal.

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

RA-MS 2005:48**4 § Förvaring av handlingar i lokal 2428**

I rum nr 2428 får under begränsad tid förvaras handlingar

- som vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot sammanstörtning. Krav på skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning under 120 minuter i övrigt gäller dock enligt Riksarkivets föreskrifter,
- där temperaturen får vara +17-21°C. Dygnsvariationen får vara högst $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- den relativa luftfuktigheten (RF) får vara 15-60%. Dygnsvariationen får vara högst $\pm 5\%$. Försäkringskassan skall regelbundet kontrollera klimatet och om RF överstiger 60% vidta lämpliga åtgärder.


Undantaget gäller under förutsättning, att arkivhandlingarna regelbundet och senast vid utgången av kalenderåret efter det år handlingarna inkommit eller upprättats, överförs till en fullgod arkivlokal.


5 § Förvaring av handlingar i lokal 2309

I rum nr 2309 får under begränsad tid förvaras handlingar

- som vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot sammanstörtning. Krav på skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning under 120 minuter i övrigt gäller dock enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6),
- där den relativa luftfuktigheten får vara 15-45%. Dygnsvariationen får vara högst $\pm 5\%$. Kraven på temperatur, det vill säga högst +18°C med en dygnsvariation på högst $\pm 2^{\circ}\text{C}$, gäller dock enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6).

Denna författning träder i kraft den 29 september 2005.


PER JANSSON


Peter Sivervall