

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2006:10

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Länsrätten i Göteborg;

beslutade den 16 februari 2006.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Länsrätten i Göteborg (dnr RA 232-2005/4228).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Länsrätten i Göteborg
Arkivlokaler: Sten Sturegatan 12, Göteborg, fastigheten Heden 22:10, plan 2 del 2 (rum nr 2522), plan 3 del 2 (rum nr 3522) och plan 4 del 2 (rum nr 4522)

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Länsrätten i Göteborg får utföra nämnda arkivlokaler så att de vid brand under minst 60 minuter i angränsande utrymme ger skydd mot sammanstörtning.

I övriga delar gäller RA-FS 1994:6.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2006.

Per Jansson

Britta Jonell Ericsson