

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2006:35

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Statens kriminaltekniska laboratorium;

beslutade den 24 april 2006.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Statens kriminaltekniska laboratorium (dnr RA 231-2006/638).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Statens kriminaltekniska laboratorium
Arkivbildare: Statens kriminaltekniska laboratorium
Arkivlokal: Brigadgatan 13, Linköping, fastigheten Smedstad 1:21,
byggnad nr 8, rum nr 3150

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Statens kriminaltekniska laboratorium får utföra nämnd arkivlokal i den brandtekniska klassen EI 60. En förutsättning är att byggnaden i övrigt är försedd med fungerande sprinklersystem.

Denna författning träder i kraft den 24 april 2006.

Per Jansson

Nora Liljeholm

¹ ändrad 1997:3