

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



---

RA-MS 2006:51

## Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Polismyndigheten i Stockholms län;

beslutade den 6 september 2006.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Polismyndigheten i Stockholms län (dnr RA 232-2006/2277).

### Tillämpning och omfattning

#### 1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Polismyndigheten i Stockholms län  
Arkivlokal: rum 2306-2307, hus A1 plan 2, fastigheten Tegen 6, Solna

#### Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

#### Utförande av arkivlokaler

3 § Polismyndigheten får utföra nämnda arkivlokal så, att den vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot sammanstörtning.

Undantaget gäller under förutsättning att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning.

---

Denna författning träder i kraft den 11 september 2006.

PER JANSSON

Ian Fallenius

<sup>1</sup> ändrade 1997:3