

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2006:7

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Ungdomsstyrelsen;

beslutade den 23 januari 2006.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6, ändrad 1997:3) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Ungdomsstyrelsen (dnr RA 231-2005/3438).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Ungdomsstyrelsen
Arkivlokal: arkivlokalen plan K2, fastigheten Fatburssjön 5 ML 63, Stockholm

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Ungdomsstyrelsen får utföra nämnda arkivlokal så att den vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot skadlig upphetning, brandgas, öppen låga, genombränning och sammanstörtning. En förutsättning är att alla kringliggande utrymmen sprinklas och att fuktalarm installeras.

I övriga delar gäller RA-FS 1994:6.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2006.

PER JANSSON

Ian Fallenius

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamplingsförordningen (1976:725).

I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.