

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2007:8

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Åklagarmyndigheten;

beslutade den 24 januari 2007.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6¹) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Åklagarmyndigheten (dnr RA 231-2006/4638).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Åklagarmyndigheten (Åklagarkammaren i Gävle)
Arkivlokal: Rum 13520, plan 3, fastighet Söder 17:10, Gävle

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Åklagarmyndigheten får utföra nämnda arkivlokal så, att den vid brand i angränsande utrymme under minst 60 minuter ger skydd mot sammanstörtning.

Undantaget gäller under förutsättning att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning.

Denna författning träder i kraft den 24 januari 2007.

BRITTA JONELL ERICSSON

Nora Liljeholm

¹ ändrade 1997:3

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.