

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2007:83

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Bolagsverket ;

beslutade den 28 november 2007

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6)¹ och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Bolagsverket (dnr RA 231-2007/1513).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Bolagsverket
Arkivlokal: Inre Hamnen Kv. Järnvägsstationen 2, rum nr 2014

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 4 kap. och 10 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Bolagsverket får placera arkivlokal i angränsning till garage och rum med reservkraftsaggregat, samt under grundvattennivå under följande förutsättningar.

- Arkivlokalen är försedd med brandlarm kopplat till räddningstjänst.
- Arkivlokalens omslutande väggar utgörs av minst 200 mm betong, samt att den brandtekniska klassen hos arkivlokalens omslutande byggdelar (väggar, bjälklag och genomförningar) som gränsar mot garage samt reservkrafttrum uppgår till minst EI 240.

¹ Ändrade RA-FS 1997:3

RA-MS 2007:83

- Skydd upprättas för vägg som gränsar till parkeringsplatser så att inte fordon kan skada arkivlokalens vägg.
- Yttre väggar gjuts i betong som ger skydd mot vatten och/eller fuktintrång samt att fuktlarm installeras.
- Handlingarna inte förvaras i lokalen längre tid än två veckor innan de överförs till annan arkivlokal.

Denna författning träder i kraft den 28 november 2007

Per Jansson

Martin Utvik