

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2008:29

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Affärsverket svenska kraftnät;

beslutade den 16 juni 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Affärsverket svenska kraftnät (dnr RA 231-2008/1497).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Affärsverket svenska kraftnät
Arkivbildare: Affärsverket svenska kraftnät
Arkivlokal: Sturegatan 1, Sundbyberg, Kv. Magasinet 1, arkivlokal på plan 2 och plan 8

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Arkivlokalen får utföras så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter på plan 8 och i 90 minuter på plan 2. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas. Byggnaden ska vara försedd med automatiskt brandlarm och – med undantag av arkivlokalen – med sprinklersystem.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson

¹ ändrade 1997:3