

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



**RA-MS 2008:36**

## Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Jönköpings tingsrätt och Länsrätten i Jönköpings län;

beslutade den 3 juli 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande om utförande av arkivlokal hos Jönköpings tingsrätt och Länsrätten i Jönköpings län (dnr RA 232-2008/2082).

### Tillämpning och omfattning

#### 1 § Föreskrifterna gäller för

Myndigheter: Jönköpings tingsrätt och Länsrätten i Jönköpings län  
Arkivbildare: Jönköpings tingsrätt och Länsrätten i Jönköpings län  
Arkivlokaler: Domstolarna, Västra kajen, Jönköping, Rum 122 och 139/14

### Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

### Utförande av arkivlokal

3 § Jönköpings tingsrätt och Länsrätten i Jönköpings län får utföra arkivlokalen så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6<sup>1</sup>) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas. Byggnaden ska vara försedd med automatiskt brandlarm och – med undantag av arkivlokalen – med sprinklersystem.

---

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson

---

<sup>1</sup> ändrade 1997:3