

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2008:42

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Migrationsverket;

beslutade den 21 oktober 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande om utförande av arkivlokal hos Migrationsverket (dnr RA 231-2008/2283).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Migrationsverket
Arkivbildare: Migrationsverket
Arkivlokaler: Slottsgatan 82, Norrköping, Kv. Presidenten 1, arkivlokaler på plan 1-4

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Arkivlokalerna får utföras så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas. Byggnaden ska vara försedd med automatiskt brandlarm med detektering i och runt arkivlokalen.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson

¹ Ändrade 1997:3