

RA-MS 2008:56

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal vid Försvarmakten;

beslutade den 11 november 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokal vid Skaraborgs flygflottilj (dnr KrA 233-2007/890).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Försvarmakten
Arkivbildare: Skaraborgs flygflottilj
Arkivlokal: Rum 029, Byggnad 086

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § I arkivlokalen får det finnas en kanalfläkt som inte är brandtekniskt avskiljd från lokalen i övrigt. Undantaget gäller under förutsättning att

1. kanalfläkten stängs av när strömmen till armaturen bryts,
2. det installeras en tidsinställd strömbrytare,
3. det finns rökdetektorer i lokalen, och
4. det finns brandlarm kopplat till SOS Alarm.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Ulf Söderberg

¹ Ändrade 1997:3