

RA-MS 2008:60

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Hyresnämnden i Stockholm;

beslutade den 7 november 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler om utförande av arkivlokaler hos Hyresnämnden i Stockholm (dnr RA 232-2008/3187).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Hyresnämnden i Stockholm
Arkivbildare: Hyresnämnden i Stockholm
Arkivlokaler: Lindhagensgatan 90, Stadshagen, kv. Gångaren 16, hus 17, Stockholm, rum 1,5N11 och 9032

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Hyresnämnden i Stockholm får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i 90 minuter på plan 1,5 och i 60 minuter på plan 9. En förutsättning är att automatiskt brandlarm med detektering i och utanför arkivlokalen är installerat på plan 9. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson

¹ ändrade 1997:3