

RA-MS 2008:76

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Konkurrensverket;

beslutade den 18 december 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler om utförande av arkivlokaler hos Konkurrensverket (dnr RA 231-2008/3255).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Konkurrensverket
Arkivbildare: Konkurrensverket
Arkivlokaler: Torsgatan 11, kv. Klassföreståndaren 1, Stockholm,
rum A2011 och B4035

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Konkurrensverket får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. En förutsättning är att en automatisk vattensprinkleranläggning är installerad i byggnaden. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3