

RA-MS 2009:1

**Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Statens
skolinspektion;**

beslutade den 19 februari 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler om utförande av arkivlokal hos Statens skolinspektion (dnr RA 231-2008/3129).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Statens skolinspektion
Arkivbildare: Statens skolinspektion
Arkivlokal: Sveavägen 159, kv. Getingen 15, Stockholm, rum 1131a

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Statens skolinspektion får utföra arkivlokalen så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. En förutsättning är att ett automatiskt brandlarm med detektering inom och utanför arkivlokalen installeras. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3