

RA-MS 2009:28

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Diskrimineringsombudsmannen;

beslutade den 3 juni 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler om utförande av arkivlokal hos Diskrimineringsombudsmannen (dnr RA 231-2009/2133).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Diskrimineringsombudsmannen
Arkivlokal: Torsgatan 11, kv. Klassföreståndaren 1, rum A2007, Stockholm

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Diskrimineringsombudsmannen får utföra arkivlokalen så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. En förutsättning är att en automatisk vattensprinkleranläggning är installerad i byggnaden. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)³ om planering, utförande och drift av arkivlokalen ska uppfyllas.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

³ Ändrade genom RA-FS 1997:3