

RA-MS 2009:46

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Nyköpings tingsrätt;

beslutade den 6 november 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler om utförande av arkivlokaler hos Nyköpings tingsrätt (dnr RA 232-2009/2783).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Nyköpings tingsrätt
Arkivlokaler: Folkungavägen 4, kv. Brädgården 2, rum 001 och 2033, Nyköping

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Nyköpings tingsrätt får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter. En förutsättning är att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm och att detektorer installeras inom och utanför arkivlokalerna. Övriga skyddskrav i 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)³ om planering, utförande och drift av arkivlokaler ska uppfyllas.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

³ Ändrade genom RA-FS 1997:3