

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2010:13 Omtryck

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:10) om utförande av arkivlokaler hos Länsrätten i Göteborg;

beslutade den 15 mars 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Länsrätten i Göteborg, *att* rubriken *och* 1 § *samt* 3 § ska ha följande lydelse från den dag dessa föreskrifter träder i kraft (dnr RA 232-2009/5662).

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag dessa föreskrifter träder i kraft.

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Förvaltningsrätten i Göteborg;

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndigheter:	Förvaltningsrätten i Göteborg
Arkivbildare:	Länsrätten i Göteborgs län och Förvaltningsrätten i Göteborg
Arkivlokaler:	Sten Sturegatan 12, Göteborg, fastigheten Heden 22:10, plan 2 del 2 (rum nr 2522), plan 3 del 2 (rum nr 3522) och plan 4 del 2 (rum nr 4522)

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 10 kap. 8 § femte strecksatsen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2010:13

Omtryck

Utförande av arkivlokaler

3 § Förvaltningsrätten i Göteborg får utföra nämnda arkivlokaler så att de vid brand under minst 60 minuter i angränsande utrymme ger skydd mot sammanstörtning.

I övriga delar gäller RA-FS 1994:6.

Denna författning² träder i kraft den 1 mars 2006.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm

² RA-MS 2006:10