

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2010:4

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Pensionsmyndigheten;

beslutade den 15 mars 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokal hos Pensionsmyndigheten (dnr RA 231-2009/2749).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Pensionsmyndigheten
Arkivlokal: Rum 1:7K6, plan 1, Kv Släggan 14, Hornsgatan 168,
Stockholm
Medium: Papper

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Pensionsmyndigheten får utföra arkivlokalen så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2010:4

2. att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm som är kopplat till rök- eller värmedetektorer inom och utanför arkivlokalen, och

3. att brandlarmet vidarebefordrar signal dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm