

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



**RA-MS 2010:43**

## Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Förvaltningsrätten i Linköping;

beslutade den 21 september 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)<sup>1</sup> om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokal hos Förvaltningsrätten i Linköping (dnr RA 232-2010/2747).

### Tillämpning och omfattning

#### 1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Förvaltningsrätten i Linköping  
Arkivlokaler: Rum 1336 på plan 1, rum 2364 på plan 2, rum 3369 på plan 3, Smedstad 1:21, Brigadgatan 3, Linköping.  
Medium: Pappershandlingar, CD- och DVD-skivor.

### Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)<sup>2</sup> om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

### Utförande av arkivlokaler

3 § Förvaltningsrätten i Linköping får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i minst 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,

---

<sup>1</sup> Ändrade genom RA-FS 1997:3

<sup>2</sup> Ändrade genom RA-FS 1997:3

**RA-MS 2010:43**

2. att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm som är kopplat till rök- eller värmedetektorer inom och utanför arkivlokalen, och

3. att brandlarmet vidarebefordrar signal dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

---

Denna författning träder i kraft 1 oktober 2010.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm