

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2010:61

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Försvarsunderrättelsesdomstolen;

den 22 november 2010.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokal hos Försvarsunderrättelsesdomstolen (dnr KrA 231-2010/1243)

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Försvarsunderrättelsesdomstolen
Arkivlokal: Plan 7, Gullfossgatan 6, Kista
Medium: Papper

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Försvarsunderrättelsesdomstolen får utföra arkivlokalen så att den ger skydd mot sammanstörtning i 90 minuter.

Undantaget gäller under förutsättning att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning.

Denna författning träder i kraft 1 december 2010

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

Björn Jordell

Karin Åström Iko