

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



**RA-MS 2011:22**

## **Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokal hos Lycksele tingsrätt;**

beslutade den 17 maj 2011.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)<sup>1</sup> om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokal hos Lycksele tingsrätt (dnr RA 232-2011/74).

### **Tillämpning och omfattning**

#### **1 § Föreskrifterna gäller för**

Myndighet: Lycksele tingsrätt  
Arkivlokal: Rum 017, källarplan, Kv Bonden 2, Lycksele

### **Undantag från föreskrifter**

**2 §** Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)<sup>2</sup> om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

### **Utförande av arkivlokal**

**3 §** Lycksele tingsrätt får utföra arkivlokalen så att den ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att arkivlokalen vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,
2. att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm som är kopplat till rök- eller värmedetektorer inom och utanför arkivlokalen, och
3. att brandlarmet vidarebefordrar signal dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

---

<sup>1</sup> Ändrade genom RA-FS 1997:3

<sup>2</sup> Ändrade genom RA-FS 1997:3

**RA-MS 2010:22**

---

Denna författning träder i kraft den 7 juni 2011.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm