

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2011:5

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Malmö högskola;

beslutade den 7 mars 2011.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Malmö högskola (dnr RA 231-2011/4).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Malmö högskola
Arkivlokaler: Rum B2455 (vån 2), B3452 (vån 3), B4352 (vån 4),
Kv Nereus 1, Bassängkajen, Malmö

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Malmö högskola får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att arkivlokalerna vid brand i angränsande utrymmen under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2011:5

2. att byggnaden, arkivlokalerna och garaget undantagna, är utrustad med en automatisk vattensprinkleranläggning med signal dygnet runt till en bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2011.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm