

# Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

---



RA-MS 2012:34

## Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Kriminalvården;

beslutade den 19 juni 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)<sup>1</sup> om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Kriminalvården (dnr RA 231-2011/4222).

### Tillämpning och omfattning

#### 1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Kriminalvården  
Arkivlokaler: Arkivlokaler i byggnaden i Kv. Porten, Klostergatan, Örebro

### Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)<sup>2</sup> om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

### Utförande av arkivlokal

3 § Kriminalvården får utföra arkivlokaler så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att byggnadsstommen är utförd av obrännbart material,
2. att arkivlokalerna vid brand i angränsande utrymmen under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,
3. att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm som är kopplat till rök- eller värmedetektorer inom och utanför arkivlokalen, och

---

<sup>1</sup> Ändrade genom RA-FS 1997:3

<sup>2</sup> Ändrade genom RA-FS 1997:3

**RA-MS 2012:34**

4. att brandlarmet vidarebefordrar signal dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

---

Denna författning träder i kraft den 2 juli 2012.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm