

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2012:48

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Sveriges lantbruksuniversitet;

beslutade den 2 oktober 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Sveriges lantbruksuniversitet (dnr RA 231-2012/3125).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet
Arkivlokaler: Arkivlokaler i byggnad C4:250 på fastigheten Ultuna 2:23,
Uppsala

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Sveriges lantbruksuniversitet får utföra arkivlokaler så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att byggnadsstommen är utförd av obrännbart material,
2. att arkivlokalerna vid brand i angränsande utrymmen under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2012:48

3. att byggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm som är kopplat till rök- eller värmedetektorer inom och utanför arkivlokalen, och

4. att brandlarmet vidarebefordrar signal dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm