

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2012:49

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Skatteverket;

beslutade den 2 oktober 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Skatteverket (dnr RA 231-2012/3322).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Skatteverket
Arkivlokaler: Rum nr 501D31 och 501F31 på plan 1 och närarkivlokaler på övriga plan.
Kvarteret Nöten 4, hus 5, Solna strandväg, Solna.

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från följande regler i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler:

1. 4 kap. 1 §, om arkivlokalens läge,
2. 10 kap. 2 §, om elektriska installationer i arkivlokalen,
3. 10 kap. 8 § femte strecksatsen, om sammanstörtningsskravet, och
4. 11 kap. 2 §, om att klimatet ska hållas konstant.

Utförande av arkivlokaler

3 § Skatteverket får förlägga arkivlokaler på plan 1 under följande förutsättningar:

1. att inga av arkivlokalens väggar utgörs av källarytterväggar,
2. att arkivlokalen invallas med en vattentät sockel som är 0,2 m hög,

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2012:49

4. att pumpgröpar, pumpar och rör dimensioneras med erforderlig kapacitet för evakuering av spill- och regnvatten,
5. att det till pumpar och dess styrsystem kopplas reservkraft med avsikt att driva dessa vid strömavbrott,
6. att drift- och underhållsplaner upprättas för att säkerställa funktionen för pumpar, styrsystem, rörsystem och reservkraft, och
7. att Skatteverket antingen genomför tekniska åtgärder som hindrar översvämning av arkivlokalen vid höga flöden i Mälaren, eller att myndigheten upprättar planer för hur invallningar eller andra tekniska åtgärder ska utföras för att förhindra översvämning vid höga flöden i Mälaren.

4 § Skatteverket får i arkivlokalerna på plan 1 installera vägledande markeringar vars belysning ansluts till starkström.

5 § Skatteverket får utföra arkivlokalerna så att de ger skydd mot sammanstörtning i 90 minuter.

Undantaget gäller under förutsättning att arkivlokalerna vid brand i angränsande utrymme under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning.

6 § Skatteverket får i närarkivlokalerna avsedda för korttidsförvaring, låta klimatet med avseende på lufttemperatur och relativ luftfuktighet motsvara ett normalt kontorsklimat.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2012.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm