

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2012:52

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Arbetsgivarverket;

beslutade den 9 november 2012.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, om utförande av arkivlokaler hos Arbetsgivarverket (dnr RA 231-2012/4510).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Arbetsgivarverket
Arkivlokaler: Arkivlokaler i byggnaden i kvarteret Träsket, Sveavägen 44,
Stockholm

Undantag från föreskrifter

2 § Undantag medges från 10 kap. 8 § femte strecksatsen i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokal

3 § Arbetsgivarverket får utföra arkivlokaler så att de ger skydd mot sammanstörtning i 60 minuter.

Undantaget gäller under följande förutsättningar:

1. att byggnadsstommen är utförd av obrännbart material,
2. att arkivlokalerna vid brand i angränsande utrymmen under minst 120 minuter ger skydd mot skadlig upphettning, brandgas, öppen låga och genombränning,
3. att till arkivlokalerna angränsande utrymmen sprinklas och att signal vidarebefordras dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

² Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2012:52

av larm, eller att byggnaden utrustas med automatiskt brandlarm som är kopplat till rök- eller värmedetektorer inom och utanför arkivlokalerna och som vidarebefordrar signal dygnet runt till bemannad plats där åtgärder kan vidtas till följd av larm.

Denna författning träder i kraft den 3 december 2012.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm