

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2013:3
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:12) om utförande av arkivlokaler hos Högskoleverket;

beslutade den 16 januari 2013.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)¹ om planering, utförande och drift av arkivlokaler, att rubriken till Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2003:12) p, utförande av arkivlokaler hos Högskoleverket samt 1 § och rubriken före 2 § ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft (Dnr RA 231-2012/5157).

Riksarkivets föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Universitetskanslersämbetet

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Universitetskanslersämbetet
Arkivbildare: Högskoleverket och Universitetskanslersämbetet
Handlingsslag: Arkivhandlingar på papper

Utförande av arkivlokaler hos Universitetskanslersämbetet

2 § Riksarkivet föreskriver att i 1 § angivna handlingar får förvaras i arkivlokal på våningsplan -2 tr i fastigheten kv Fyrkanten 14, Luntmakargatan 13, Stockholm, som ger skydd i minst 60 min mot i 8 §, 10 kap. RA-FS 1994:6 (ändrad 1997:3) angivna skadefaktorer. Föreskrifterna gäller tills vidare och under förutsättning att

- byggnaden i vilken arkivlokalen är belägen är utrustad med automatiskt brandlarm, och att detektorer finns placerade i och i nära anslutning till lokalen,
- den yttre brandbelastningen inte överstiger 150 MJ/m²,

¹ Ändrade genom RA-FS 1997:3

RA-MS 2013:3
Omtryck

- räddningstjänst finns i arkivlokalens närhet, med en utryckningstid som inte överstiger 10 minuter,
- det mellan hyllor och väggar i arkivlokalen lämnas en viss luftspalt.

Denna författning² träder i kraft omedelbart.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2013.

Björn Jordell

Britt-Marie Östholm

² RA-MS 2003:12