

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering



RA-MS 2008:31
Omtryck.

Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:83) om utförande av arkivlokal för korttidsförvaring hos Bolagsverket;

beslutade den 3 juli 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 11 § 2 arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av 1 kap. 3 § Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6¹) och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler, följande föreskrifter om utförande av arkivlokaler hos Bolagsverket (dnr RA 231-2008/1942).

Tillämpning och omfattning

1 § Föreskrifterna gäller för

Myndighet: Bolagsverket

Arkivlokal: Inre Hamnen Kv. Järnvägsstationen 2, rum nr 2014

Undantag från föreskrifter

2 § Dessa föreskrifter utgör undantag från 4 kap. 1 § och 10 kap. 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6¹) om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

Utförande av arkivlokaler

3 § Bolagsverket får placera arkivlokal i angränsning till garage och rum med reservkraftsaggregat, samt under grundvattennivå under följande förutsättningar.

- Arkivlokalen är försedd med brandlarm kopplat till räddningstjänst.
- Arkivlokalens omslutande väggar utgörs av minst 200 mm betong, samt att den brandtekniska klassen hos arkivlokalens omslutande väggar som gränsar mot garaget samt reservkrafttrummet uppgår till den brandtekniska klassen EI 240. Bjälklag mot det underliggande garaget får utföras i den brandtekniska klassen EI 120.

¹ ändrade RA-FS 1997:3

RA-MS 2008:31

- Skydd upprättas för vägg som gränsar till parkeringsplatser så att inte fordon kan skada arkivlokalens vägg.
- Yttre väggar gjuts i betong som ger skydd mot vatten och/eller fuktintrång samt att fuktlarm installeras.

Förvaringstid

4 § Handlingar får inte förvaras i lokalen längre tid än två veckor innan de överförs till annan arkivlokal.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Tomas Lidman

Per Jansson